

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24.05.2017** по **24.05.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: **Культуры, 55а**

№ т.у. 3440161366

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310090

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
24.05.17	24,00	67,41	0,30	170,75	7,11	52,49	0,29	170,75	0,00	11,52	8,98	2,54
25.05.17												2,50
26.05.17												2,50
27.05.17												2,50
28.05.17												2,50
29.05.17												2,50
30.05.17												2,50
31.05.17												2,50
<b>Итого</b>	<b>24,00</b>	<b>67,41</b>	<b>0,30</b>	<b>170,75</b>	<b>7,11</b>	<b>52,49</b>	<b>0,29</b>	<b>170,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11,52</b>	<b>8,98</b>	<b>20,04</b>

22.05.2017 2,48 Гкал

23.05.2017 2,48 Гкал Среднее значение за 3 суток- (2,48+2,48+2,54)/3=2,50 Гкал

24.05.2017 2,54 Гкал

Показания счетчиков за период с 25.06.2017г. по 31.06.2017г. с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Дата	Время раб., ч	Qтс, Гкал	M1, т	M2, т
24.05.17	30 705,38	10 589,76	497 145,99	496 981,27
25.05.17	30 729,38	10 592,30	497 316,75	497 152,03
<b>Итого</b>	<b>24,00</b>	<b>2,54</b>	<b>170,76</b>	<b>170,76</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **20,04**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС

" " \_\_\_\_\_ 2017