

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **08.02.2016** по **23.02.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: **Ворошилова, 55а**

№ т.у. 3440161574

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1209815

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
08.02.16	23,18	76,61	0,61	145,49	6,28	43,54	0,55	145,47	0,02	11,16	6,35	4,81
09.02.16	24,00	75,58	0,63	142,78	5,95	40,76	0,56	142,62	0,16	10,81	5,83	4,97
10.02.16	24,00	75,08	0,63	153,26	6,39	42,42	0,56	153,07	0,18	11,52	6,51	5,01
11.02.16	24,00	70,96	0,63	157,81	6,58	42,09	0,56	155,32	2,49	11,21	6,56	4,66
12.02.16	24,00	71,80	0,63	159,54	6,65	42,61	0,56	158,72	0,82	11,47	6,78	4,69
13.02.16	24,00	73,79	0,63	162,69	6,78	42,57	0,56	162,69	0,00	12,02	6,95	5,08
14.02.16	24,00	74,12	0,63	157,41	6,56	41,92	0,56	157,37	0,04	11,68	6,62	5,07
15.02.16	24,00	76,47	0,62	159,07	6,63	42,41	0,55	159,07	0,00	12,18	6,77	5,41
16.02.16	24,00	80,82	0,62	157,55	6,56	44,70	0,55	157,55	0,00	12,75	7,06	5,69
17.02.16	24,00	76,36	0,63	161,60	6,73	43,17	0,56	161,45	0,15	12,36	6,99	5,37
18.02.16	24,00	77,44	0,62	160,77	6,70	43,82	0,55	160,77	0,00	12,47	7,06	5,40
19.02.16	24,00	73,86	0,63	165,71	6,90	43,47	0,56	165,63	0,08	12,26	7,22	5,04
20.02.16	24,00	75,83	0,63	167,45	6,98	44,91	0,56	167,34	0,12	12,72	7,53	5,18
21.02.16	24,00	77,17	0,62	168,00	7,00	44,83	0,55	167,85	0,14	12,98	7,54	5,44
22.02.16	24,00	78,15	0,63	166,90	6,95	45,15	0,55	166,90	0,00	13,06	7,56	5,51
23.02.16	24,00	73,98	0,63	171,33	7,14	43,59	0,56	171,23	0,10	12,69	7,48	5,21
Итого	383,18	75,50	0,63	2 557,36	6,67	43,25	0,56	2 553,06	4,31	193,35	110,82	82,53

Всего к оплате Q, ГКал = **82,53**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2016