

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Молодогвардейцев, 64А

№ т.у. 3440162462

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1310041

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	69,74	5,81	325,32	13,55	39,77	5,29	320,57	4,74	22,72	12,79	9,93
26.10.2017	24,00	70,31	5,81	328,74	13,70	40,30	5,28	324,04	4,70	23,15	13,11	10,06
27.10.2017	24,00	71,51	5,82	322,90	13,45	40,43	5,30	318,28	4,62	23,13	12,91	10,21
28.10.2017	24,00	73,04	5,83	310,19	12,92	39,56	5,36	305,80	4,39	22,69	12,14	10,55
29.10.2017	24,00	73,02	6,01	322,50	13,44	39,94	5,49	317,86	4,64	23,59	12,74	10,75
30.10.2017	24,00	68,82	5,98	330,74	13,78	39,39	5,42	325,51	5,23	22,80	12,87	10,02
31.10.2017	24,00	68,85	6,00	339,29	14,14	40,26	5,42	334,13	5,15	23,40	13,50	9,90
Итого	168,00	70,76	5,89	2279,68	13,57	39,95	5,37	2246,19	33,49	161,48	90,07	71,42

Всего к оплате Q, Гкал = **71,42**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС" Томилова Д.Э.

" ____ " _____ 20 ____ г.