

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **25.11.2014** по **24.12.2014**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Университетская набережная, 16**

№ т.у. **3440162313**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1307072**

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
25.11.14	24,00	74,68	0,63	635,87	26,49	66,59	0,64	362,94	15,12	54,44	0,48	986,57	12,25	47,58	24,22	53,83	17,97
26.11.14	24,00	71,48	0,65	639,73	26,66	71,02	0,64	351,28	14,64	54,23	0,50	978,63	12,38	45,82	25,00	53,20	17,62
27.11.14	24,00	71,79	0,63	630,38	26,27	70,66	0,62	343,22	14,30	54,19	0,48	961,13	12,47	45,34	24,30	52,21	17,44
28.11.14	24,00	74,55	0,63	634,27	26,43	71,71	0,62	337,48	14,06	54,94	0,48	959,50	12,25	47,38	24,25	52,84	18,79
29.11.14	24,00	75,33	0,63	655,07	27,29	72,21	0,62	343,67	14,32	56,41	0,48	985,96	12,78	49,44	24,86	55,74	18,57
30.11.14	24,00	72,96	0,63	655,50	27,31	70,01	0,62	341,60	14,23	54,66	0,47	983,83	13,27	47,92	23,96	53,89	17,99
01.12.14	24,00	72,69	0,64	654,79	27,28	69,76	0,63	341,48	14,23	55,02	0,48	982,57	13,71	47,69	23,87	54,19	17,37
02.12.14	24,00	72,41	0,64	637,44	26,56	69,68	0,63	336,54	14,02	54,19	0,49	961,22	12,76	46,25	23,50	52,21	17,54
03.12.14	24,00	83,19	0,62	615,22	25,63	74,25	0,62	346,55	14,44	58,48	0,48	948,97	12,80	51,28	25,78	55,61	21,45
04.12.14	24,00	86,35	0,61	623,33	25,97	70,52	0,61	341,96	14,25	58,95	0,47	952,91	12,37	53,93	24,16	56,29	21,80
05.12.14	24,00	78,17	0,60	617,68	25,74	67,02	0,59	330,43	13,77	55,04	0,46	937,53	10,57	48,37	22,19	51,71	18,85
06.12.14	24,00	84,21	0,61	611,18	25,47	72,26	0,62	337,66	14,07	57,69	0,48	938,52	10,32	51,57	24,45	54,26	21,76
07.12.14	24,00	85,04	0,61	623,28	25,97	70,69	0,62	358,93	14,96	57,95	0,47	971,20	11,00	53,10	25,42	56,39	22,13
08.12.14	24,00	74,99	0,61	641,56	26,73	67,22	0,59	324,63	13,53	54,09	0,46	955,58	10,61	48,20	21,87	51,81	18,26
09.12.14	24,00	70,97	0,64	650,94	27,12	69,96	0,62	331,50	13,81	53,74	0,48	971,13	11,31	46,29	23,24	52,31	17,22
10.12.14	24,00	71,12	0,65	650,51	27,10	70,02	0,63	330,76	13,78	53,67	0,49	969,96	11,30	46,36	23,21	52,18	17,39
11.12.14	24,00	72,36	0,65	656,70	27,36	70,29	0,63	340,51	14,19	54,94	0,49	985,10	12,11	47,61	23,98	54,25	17,35
12.12.14	24,00	70,82	0,66	644,26	26,84	67,38	0,65	350,52	14,61	53,23	0,50	983,14	11,64	45,72	23,67	52,47	16,92
13.12.14	24,00	71,68	0,67	652,97	27,21	68,08	0,67	352,91	14,70	53,78	0,52	995,26	10,63	46,91	24,08	53,66	17,33
14.12.14	24,00	71,29	0,66	651,20	27,13	67,67	0,66	351,92	14,66	53,40	0,51	991,99	11,12	46,52	23,87	53,10	17,29
15.12.14	24,00	72,14	0,67	647,35	26,97	68,51	0,67	349,45	14,56	54,24	0,52	986,33	10,46	46,80	23,99	53,63	17,16
16.12.14	24,00	71,45	0,66	641,55	26,73	68,02	0,66	348,50	14,52	53,86	0,51	979,70	10,35	45,94	23,76	52,90	16,79
17.12.14	24,00	70,04	0,66	636,70	26,53	66,76	0,66	345,52	14,40	52,79	0,51	972,33	9,89	44,69	23,12	51,46	16,35
18.12.14	24,00	71,37	0,66	644,26	26,84	68,34	0,65	345,50	14,40	53,68	0,51	979,94	9,82	46,08	23,66	52,73	17,01
19.12.14	24,00	70,57	0,67	646,74	26,95	67,60	0,66	345,10	14,38	53,13	0,51	981,71	10,13	45,74	23,38	52,29	16,83
20.12.14	24,00	67,00	0,67	642,31	26,76	65,15	0,65	332,71	13,86	50,79	0,52	965,12	9,91	43,13	21,73	49,15	15,70
21.12.14	24,00	66,64	0,66	643,94	26,83	67,34	0,63	314,85	13,12	50,69	0,51	948,79	10,00	43,01	21,25	48,23	16,03
22.12.14	24,00	68,73	0,64	669,13	27,88	69,86	0,61	323,35	13,47	53,06	0,48	982,57	9,91	46,08	22,63	52,26	16,46
23.12.14	24,00	70,65	0,60	677,52	28,23	70,97	0,57	327,42	13,64	54,84	0,44	994,12	10,82	47,96	23,28	54,63	16,61
24.12.14	24,00	70,82	0,60	671,76	27,99	71,23	0,57	324,93	13,54	54,66	0,44	986,48	10,21	47,66	23,19	54,04	16,81
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>	<b>73,52</b>	<b>0,64</b>	<b>19 303,12</b>	<b>26,81</b>	<b>69,36</b>	<b>0,63</b>	<b>10 213,81</b>	<b>14,19</b>	<b>54,49</b>	<b>0,49</b>	<b>29 177,79</b>	<b>339,14</b>	<b>1 420,36</b>	<b>709,88</b>	<b>1 593,46</b>	<b>536,78</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **536,78**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " \_\_\_\_\_ 2016