

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.22 по 25.09.22

Адрес: Ворошилова, 55А

№ т.у. 3440161574

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1209815

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.09.2022	24,00	66,42	5,74	54,21	2,26	52,97	5,50	54,17	0,03	3,61	2,88	0,73
25.09.2022	24,00	66,34	5,74	52,07	2,17	52,54	5,51	52,04	0,03	3,46	2,74	0,72
<b>Итого</b>	<b>48,00</b>	<b>66,38</b>	<b>5,74</b>	<b>106,28</b>	x	<b>52,75</b>	<b>5,50</b>	<b>106,21</b>	<b>0,06</b>	<b>7,07</b>	<b>5,62</b>	<b>1,45</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **1,45**