

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 23/12/22 по 11/01/23

Адрес: Калинина, 9А

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 216161

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал	
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т					
23.12.2022	24.00	81.62	5.40	225.47	9.39	44.54	4.20	219.86	5.61	18.40	10.04	8.36	
24.12.2022	24.00	77.26	5.40	224.76	9.36	43.00	4.20	219.24	5.52	17.36	9.66	7.70	
25.12.2022	24.00	79.00	5.40	222.88	9.29	43.04	4.20	217.32	5.56	17.61	9.59	8.01	
26.12.2022	24.00	81.68	5.40	222.42	9.27	43.85	4.20	216.93	5.49	18.17	9.75	8.41	
27.12.2022	24.00	81.95	5.40	222.49	9.27	44.40	4.20	216.90	5.59	18.23	9.88	8.36	
28.12.2022	24.00	86.30	5.40	220.03	9.17	45.07	4.20	214.52	5.51	18.99	9.91	9.08	
29.12.2022	24.00	86.63	5.40	221.23	9.22	44.86	4.20	215.68	5.55	19.17	9.92	9.24	
30.12.2022	24.00	86.60	5.40	222.57	9.27	44.48	4.20	216.89	5.68	19.27	9.89	9.38	
31.12.2022	24.00	91.18	5.40	220.88	9.20	44.39	4.20	215.05	5.83	20.14	9.79	10.35	
01.01.2023	24.00	95.22	5.40	221.25	9.22	46.69	4.20	215.40	5.85	21.07	10.31	10.75	
02.01.2023	24.00	91.91	5.40	223.80	9.33	46.74	4.20	218.01	5.79	20.57	10.45	10.11	
03.01.2023	24.00	85.94	5.40	224.30	9.35	45.70	4.20	218.59	5.71	19.28	10.24	9.03	
04.01.2023	24.00	86.80	5.40	224.90	9.37	46.34	4.20	219.15	5.75	19.52	10.41	9.11	
05.01.2023	24.00	86.69	5.40	222.74	9.28	45.49	4.20	217.09	5.65	19.31	10.13	9.18	
06.01.2023	24.00	86.61	5.40	222.53	9.27	45.30	4.20	216.94	5.59	19.27	10.07	9.20	
07.01.2023	24.00	88.72	5.40	222.59	9.27	45.79	4.20	216.89	5.70	19.75	10.19	9.56	
08.01.2023	24.00	97.98	5.40	218.85	9.12	46.44	4.20	212.98	5.87	21.44	10.15	11.30	
09.01.2023	24.00	100.47	5.40	218.73	9.11	47.47	4.20	212.78	5.95	21.98	10.36	11.61	
10.01.2023	24.00	100.44	5.40	219.18	9.13	47.58	4.20	213.30	5.88	22.01	10.41	11.61	
11.01.2023	24.00	96.26	5.40	219.95	9.16	46.79	4.20	214.17	5.78	21.17	10.27	10.90	
Итого	480.00	88.46	5.40	4441.55	9.25	45.40	4.20	4327.69	113.86	392.71	201.45	191.27	

Уведомляем Вас, что с 12.01.2023г. по 23.01.2023г. ОПУ тепла не работал, время нештатной работы составило-288 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 114,76 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 191,27 +114,76 =306,03 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = 306.03