

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 18.06.18 по 25.06.18

Адрес: Братьев Кашириных, 106, ввод 1

№ т.у. 3440188591

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1400487

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|----------------|--------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Обратка отопления | | | ΔM, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, ат | M1, т | Mcp, т | T2, °C | P2, ат | M2, т | | | | |
| 18.06.2018 | 24,00 | 72,96 | 8,61 | 131,43 | 5,48 | 61,76 | 8,50 | 131,42 | 0,01 | 9,21 | 8,14 | 1,07 |
| 19.06.2018 | 24,00 | 72,28 | 8,09 | 124,77 | 5,20 | 59,93 | 7,98 | 124,73 | 0,04 | 8,66 | 7,50 | 1,17 |
| 20.06.2018 | 24,00 | 72,73 | 8,09 | 157,34 | 6,56 | 62,97 | 7,95 | 157,34 | 0,00 | 10,99 | 9,93 | 1,06 |
| 21.06.2018 | 24,00 | 72,97 | 8,25 | 171,62 | 7,15 | 64,17 | 8,10 | 171,62 | 0,00 | 12,03 | 11,04 | 1,00 |
| 22.06.2018 | 24,00 | 73,11 | 8,21 | 188,26 | 7,84 | 65,15 | 8,04 | 188,26 | 0,00 | 13,22 | 12,29 | 0,93 |
| 23.06.2018 | 24,00 | 73,23 | 8,23 | 184,12 | 7,67 | 65,10 | 8,06 | 184,12 | 0,00 | 12,95 | 12,02 | 0,93 |
| 24.06.2018 | 24,00 | 73,23 | 8,21 | 181,96 | 7,58 | 65,65 | 8,05 | 181,92 | 0,04 | 12,80 | 11,97 | 0,83 |
| 25.06.2018 | 24,00 | 73,19 | 8,24 | 186,15 | 7,76 | 65,72 | 8,06 | 186,15 | 0,00 | 13,09 | 12,26 | 0,82 |
| Итого | 192,00 | 72,96 | 8,24 | 1325,65 | x | 63,81 | 8,09 | 1325,57 | 0,08 | 92,96 | 85,15 | 7,80 |

Всего к оплате Q, Гкал = **7,80**