

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Ворошилова, 57А

№ т.у. 3440162561

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№ 1305995

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔМ, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Мср, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	69,92	5,75	745,01	31,04	49,55	4,86	745,01	0,00	52,18	37,00	15,16
26.10.2017	24,00	70,38	5,75	749,39	31,22	50,13	4,85	749,39	0,00	52,83	37,65	15,18
27.10.2017	24,00	71,63	5,75	745,15	31,05	50,70	4,86	745,15	0,00	53,46	37,86	15,59
28.10.2017	24,00	73,05	5,77	729,83	30,41	51,00	4,92	729,83	0,00	53,39	37,30	16,06
29.10.2017	24,00	73,42	5,96	743,13	30,96	51,30	5,06	743,13	0,00	54,64	38,21	16,06
30.10.2017	24,00	68,97	5,91	744,37	31,02	49,12	5,00	744,34	0,03	51,42	36,65	15,19
31.10.2017	24,00	68,96	5,93	742,73	30,95	49,12	5,00	742,73	0,00	51,30	36,57	14,71
Итого	168,00	70,90	5,83	5199,61	30,95	50,13	4,94	5199,57	0,03	369,22	261,24	107,95

Всего к оплате Q, Гкал = **107,95**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС" Томилова Д.Э.

" ____ " _____ 20 ____ г.