

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.09.23 по 02.10.23

Адрес: Калинина, 30а

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 227384

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.09.2023	24,00	68,83	5,00	173,98	7,25	65,74	3,00	171,69	2,29	11,98	11,43	0,54
25.09.2023	24,00	68,88	5,00	175,29	7,30	65,84	3,00	172,93	2,36	12,07	11,53	0,54
26.09.2023	24,00	68,11	5,00	178,00	7,42	65,00	3,00	175,48	2,52	12,12	11,57	0,56
27.09.2023	24,00	68,33	5,00	177,26	7,39	65,26	3,00	174,93	2,33	12,11	11,56	0,55
28.09.2023	24,00	68,15	5,00	177,54	7,40	65,10	3,00	175,30	2,24	12,10	11,55	0,55
29.09.2023	24,00	69,34	5,00	158,20	6,59	66,26	3,00	156,35	1,85	10,97	10,47	0,50
30.09.2023	4,00	68,82	5,00	20,04	0,84	67,62	3,00	19,79	0,25	1,38	1,35	0,03
01.10.2023	13,00	64,84	5,00	36,86	1,54	50,27	3,00	24,50	12,36	2,39	1,86	0,54
02.10.2023	24,00	68,42	5,00	63,67	2,65	59,89	3,00	61,89	1,78	4,36	3,81	0,54
Итого	185,00	68,19	5,00	1160,84	x	63,44	3,00	1132,86	27,98	79,48	75,14	4,32

Всего к оплате Q, Гкал = **4,32**