

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **28.11.2016** по **11.12.2016**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Болейко, 4**

№ т.у.

Прибор учета: ВЗлет TCPB-026M Зав.№: 1216622

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
28.11.16	24,00	64,78	0,50	553,12	23,05	46,82	0,46	553,12	0,00	35,88	25,96	9,90
29.11.16	24,00	67,27	0,53	555,12	23,13	48,57	0,50	555,12	0,00	37,40	27,03	10,40
30.11.16	24,00	69,95	0,56	555,89	23,16	50,36	0,53	555,89	0,00	38,95	28,07	10,87
01.12.16	24,00	74,48	0,56	553,34	23,06	52,79	0,53	553,34	0,00	41,28	29,28	12,00
02.12.16	24,00	79,98	0,53	557,26	23,22	55,78	0,49	557,54	-0,28	44,63	31,16	13,48
03.12.16	24,00	77,33	0,50	559,07	23,29	53,66	0,47	559,07	0,00	43,29	30,06	13,21
04.12.16	24,00	75,21	0,49	555,43	23,14	52,02	0,46	555,43	0,00	41,83	28,95	12,88
05.12.16	24,00	74,96	0,49	556,10	23,17	52,19	0,46	556,10	0,00	41,74	29,08	12,66
06.12.16	24,00	73,33	0,49	554,04	23,09	51,03	0,46	554,04	0,00	40,68	28,33	12,36
07.12.16	24,00	71,44	0,51	542,68	22,61	49,84	0,48	542,68	0,00	38,82	27,11	11,71
08.12.16	24,00	79,21	0,55	546,18	22,76	54,02	0,52	547,24	-1,06	43,33	29,63	13,71
09.12.16	24,00	86,53	0,55	546,70	22,78	58,37	0,52	550,84	-4,14	47,38	32,21	15,17
10.12.16	24,00	79,83	0,55	566,87	23,62	55,37	0,52	567,01	-0,14	45,32	31,46	13,86
11.12.16	24,00	75,89	0,55	566,88	23,62	53,31	0,51	566,90	-0,02	43,08	30,29	12,78
Итого	336,00	38,90	0,53	7 768,71	23,12	52,44	0,49	7 774,34	-5,63	583,63	408,61	175,01

Всего к оплате Q, Гкал = **175,01**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС

" " _____ 2016