

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.07.2017** по **24.08.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: **250 лет Челябинску, 9, ввод 3**

№ т.у. 3440162266

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№: 1311014

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.07.17	24,00	66,88	0,46	68,30	2,85	52,42	0,45	67,89	0,42	4,57	3,57	1,01
26.07.17	24,00	67,54	0,45	67,79	2,82	52,43	0,45	67,42	0,36	4,58	3,54	1,02
27.07.17	24,00	67,36	0,58	58,81	2,45	50,60	0,58	58,35	0,45	3,97	2,96	1,03
28.07.17	24,00	65,50	0,77	41,22	1,72	44,09	0,76	40,57	0,65	2,71	1,80	0,91
29.07.17	24,00	65,65	0,77	40,71	1,70	43,62	0,77	40,04	0,67	2,68	1,75	0,92
30.07.17	24,00	65,17	0,77	38,56	1,61	41,83	0,77	37,88	0,68	2,52	1,59	0,93
31.07.17	24,00	65,35	0,77	41,04	1,71	43,48	0,77	40,36	0,68	2,69	1,76	0,92
01.08.17	24,00	65,44	0,77	38,84	1,62	43,20	0,77	38,15	0,69	2,55	1,66	0,89
02.08.17	24,00	65,03	0,77	38,86	1,62	42,70	0,77	38,16	0,70	2,53	1,64	0,90
03.08.17	24,00	63,89	0,77	42,80	1,78	43,31	0,77	42,05	0,75	2,74	1,83	0,91
04.08.17	24,00	64,89	0,77	36,89	1,54	40,66	0,77	36,19	0,70	2,40	1,48	0,92
05.08.17	24,00	63,53	0,76	36,67	1,53	39,90	0,76	36,00	0,67	2,34	1,44	0,89
06.08.17	24,00	65,58	0,77	40,42	1,68	42,46	0,77	39,62	0,80	2,66	1,69	0,96
07.08.17	24,00	65,61	0,77	40,14	1,67	43,14	0,77	39,33	0,81	2,64	1,70	0,94
08.08.17	24,00	65,99	0,79	40,18	1,67	42,74	0,79	39,40	0,78	2,66	1,69	0,97
09.08.17	24,00	61,28	0,61	27,52	1,15	39,33	0,61	27,22	0,30	1,69	1,08	0,61
10.08.17	24,00	65,88	0,77	42,15	1,76	43,29	0,77	42,14	0,01	2,78	1,83	0,95
11.08.17	24,00	64,90	0,78	35,86	1,49	39,58	0,78	35,82	0,04	2,33	1,43	0,91
12.08.17	24,00	62,96	0,77	32,19	1,34	34,31	0,78	32,20	-0,01	2,03	1,11	0,92
13.08.17	24,00	64,87	0,79	42,49	1,77	39,44	0,79	42,34	0,15	2,76	1,68	1,08
14.08.17	24,00	65,29	0,80	51,81	2,16	45,38	0,80	51,40	0,42	3,39	2,34	1,05
15.08.17	24,00	66,17	0,79	56,23	2,34	45,58	0,79	55,51	0,71	3,73	2,54	1,19
16.08.17	24,00	66,66	0,79	61,13	2,55	49,08	0,79	60,19	0,94	4,08	2,97	1,12
17.08.17	24,00	66,55	0,79	57,41	2,39	47,54	0,79	56,57	0,84	3,83	2,70	1,13
18.08.17	24,00	66,42	0,78	54,20	2,26	47,31	0,78	53,47	0,74	3,61	2,54	1,07
19.08.17	24,00	66,47	0,78	54,27	2,26	46,89	0,78	53,53	0,74	3,62	2,52	1,09
20.08.17	24,00	66,09	0,78	51,03	2,13	45,52	0,78	50,30	0,73	3,38	2,30	1,03
21.08.17	24,00	65,93	0,78	49,58	2,07	44,54	0,78	48,85	0,73	3,28	2,18	1,15
22.08.17	24,00	66,56	0,78	48,61	2,03	45,24	0,78	47,88	0,73	3,24	2,18	1,05
23.08.17	24,00	67,73	0,77	80,04	3,33	53,42	0,77	79,46	0,57	5,43	4,26	1,13
24.08.17												1,11
Итого	720,00	63,46	0,74	1 415,75	1,97	44,43	0,74	1 398,31	17,44	93,42	63,75	30,72

Показания счетчиков на 24.08.2017г. с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, ГКал = **30,72**

Отчет подготовил: _____

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2017