

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
за период с **16.02.2016** по **23.02.2016**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Братьев Кашириных, 97**

№ т.у. 3440162442

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1305761

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp1	T2, °C	P2, Мпа	M2, т	Mcp2	T3, °C	P3, Мпа	M3, т					
16.02.16	24,00	74,88	0,72	1 292,20	53,84	68,69	0,62	914,34	38,10	53,61	0,53	2 197,50	9,05	96,95	62,92	118,07	41,79
17.02.16	24,00	73,48	0,72	1 291,93	53,83	68,67	0,62	925,23	38,55	53,33	0,53	2 208,02	9,15	95,11	63,65	118,00	40,76
18.02.16	24,00	68,89	0,72	1 285,51	53,56	68,67	0,62	918,87	38,29	53,24	0,53	2 192,68	11,71	88,74	63,21	116,99	34,96
19.02.16	24,00	71,55	0,72	1 393,06	58,04	68,68	0,62	911,03	37,96	55,62	0,53	2 291,27	12,82	99,86	62,68	127,70	34,84
20.02.16	24,00	71,74	0,71	1 469,04	61,21	68,68	0,62	901,23	37,55	55,76	0,53	2 357,95	12,32	105,59	62,01	131,75	35,85
21.02.16	24,00	70,66	0,71	1 468,96	61,21	68,66	0,62	908,39	37,85	52,48	0,53	2 367,99	9,36	104,00	62,48	124,55	41,92
22.02.16	24,00	68,75	0,71	1 466,46	61,10	68,66	0,62	907,29	37,80	52,86	0,53	2 364,89	8,86	101,02	62,40	125,30	38,12
23.02.16	24,00	67,04	0,71	1 469,71	61,24	68,65	0,62	907,68	37,82	52,03	0,53	2 368,56	8,84	98,74	62,43	123,51	37,65
<b>Итого</b>	<b>192,00</b>	<b>70,87</b>	<b>0,72</b>	<b>11 136,88</b>	<b>58</b>	<b>68,67</b>	<b>0,62</b>	<b>7 294,07</b>	<b>37,99</b>	<b>53,62</b>	<b>0,53</b>	<b>18 348,86</b>	<b>82,10</b>	<b>790,01</b>	<b>501,77</b>	<b>985,88</b>	<b>305,898</b>

Всего к оплате Q, ГКал = **305,898**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " \_\_\_\_\_ 2016