

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.12.18 по 31.12.18

Адрес: Салавата Юлаева, 15а, ввод 1

№ т.у. 3440160814

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1308903

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2018	24,00	85,62	5,94	339,51	14,15	50,49	4,93	334,79	4,73	29,12	16,94	12,17
25.12.2018	24,00	86,06	5,99	380,23	15,84	53,39	5,03	374,95	5,28	32,78	20,06	12,71
26.12.2018	24,00	87,19	5,91	378,41	15,77	53,63	4,97	373,27	5,14	33,05	20,06	12,99
27.12.2018	24,00	86,47	5,97	401,15	16,71	54,72	4,98	395,85	5,29	34,74	21,70	13,04
28.12.2018	24,00	80,10	6,03	424,93	17,71	53,82	4,99	419,55	5,38	34,09	22,62	11,48
29.12.2018	24,00	80,24	6,22	427,15	17,80	54,24	5,18	421,76	5,38	34,33	22,92	11,39
30.12.2018	24,00	79,08	6,17	418,52	17,44	53,25	5,16	413,21	5,31	33,15	22,05	11,12
31.12.2018	24,00	82,50	6,01	416,87	17,37	53,58	5,01	411,54	5,34	34,45	22,09	12,35
Итого	192,00	83,41	6,03	3186,77	x	53,39	5,03	3144,92	41,85	265,70	168,46	97,24

Всего к оплате Q, Гкал = **97,24**