

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: Кирова, 6А

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М Зав.№ 1413205

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2020	24,00	67,37	6,85	94,32	3,93	59,49	5,74	94,51	-0,18	6,37	5,62	0,75
25.06.2020	24,00	67,14	6,83	95,18	3,97	59,27	5,70	95,34	-0,16	6,40	5,65	0,75
26.06.2020	24,00	67,79	6,87	93,45	3,89	60,01	5,77	93,58	-0,13	6,35	5,62	0,73
27.06.2020	24,00	67,35	6,86	93,04	3,88	59,58	5,78	93,17	-0,13	6,28	5,55	0,72
28.06.2020	24,00	67,38	6,83	90,16	3,76	58,61	5,80	90,30	-0,14	6,09	5,29	0,79
29.06.2020	24,00	67,12	6,79	84,89	3,54	58,25	5,86	85,07	-0,17	5,71	4,96	0,75
30.06.2020	24,00	67,50	6,88	76,01	3,17	58,01	6,14	76,15	-0,14	5,14	4,42	0,72
Итого	168,00	67,38	6,85	627,06	x	59,03	5,83	628,11	-1,05	42,33	37,12	5,22

Всего к оплате Q, Гкал = **5,22**