

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Краснознамённая, 46

№ т.у 3440165325

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1216507

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
25.10.2017	24,00	70,58	5,96	927,35	38,64	56,63	3,63	927,53	-0,18	65,56	52,60	12,95
26.10.2017	24,00	70,24	5,79	914,66	38,11	56,30	3,53	914,89	-0,23	64,35	51,58	12,77
27.10.2017	24,00	70,43	5,69	892,49	37,19	56,19	3,53	892,79	-0,30	62,95	50,24	12,71
28.10.2017	24,00	70,06	5,85	903,93	37,66	56,16	3,66	904,03	-0,10	63,43	50,84	12,50
29.10.2017	24,00	70,60	5,98	914,60	38,11	56,31	3,70	915,18	-0,59	64,68	51,61	13,03
30.10.2017	24,00	70,62	6,03	933,95	38,91	57,09	3,65	934,11	-0,16	66,06	53,40	12,77
31.10.2017	24,00	70,85	6,03	938,24	39,09	57,50	3,63	938,32	-0,08	66,59	54,03	12,57
Итого	168,00	70,48	5,90	6425,22	38,25	56,60	3,62	6426,85	-1,63	453,62	364,29	89,31

Всего к оплате Q, Гкал = **89,31**

Отчет подготовил: _____

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: _____

Инспектор МУП "ЧКТС"

" ____ " _____ 20 ____ г.