

1001  
5698  
0779  
6898  
ИНСК

**АКТ**  
**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**  
**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску 34**  
**за декабрь 2015 г. 21.12.2015**

**Вид системы: двухтрубная, трехтрубная**  
(нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ.	✓
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	✓
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ.	+
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления.	+
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода.	+
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры.	+
7	Проверка работы системы электроснабжения.	+
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания.	+
9	Проверка наличия заземления тепловычислителя.	+
10	Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления.	+
11	Проверка работы источников бесперебойного питания.	+

**М**  
**Ю**  
**Г.**

Ответственный Исполнитель: *[Подпись]* Фероонок А.А  
Подпись ФИО

Представитель собственника: *[Подпись]* Ильиничева квартира № 145  
Подпись ФИО

*3577945044 - ОГРН*  
*3512110808 - не по арх*

Директор ООО «Приборы и Системы»  
*[Подпись]* Н.А. Сидорина  
МП 