

**Ведомость учета параметров потребления тепла**  
 за период с **25.07.2016** по **24.08.2016**  
 Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: Кыштымская, 17А

№ т.у.

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№: 227389

Дата	Теплоснабжение							Внутренняя ГВС			
	Тнар, ч	Подача отопления		Обратка отопления		ΔM, т	ΔQ, Гкал	Подача ГВС		ΔQ, Гкал	Тхи, °С
		T1, °С	M1, т	T2, °С	M2, т			Tгвс, °С	Mгвс, т		
25.07.16	24,00	69,21	161,78	64,20	162,55	-0,77	0,81	65,06	7,48	0,32	22,47
26.07.16	24,00	68,64	160,20	63,72	161,11	-0,91	0,79	64,22	7,35	0,31	22,74
27.07.16	19,00	70,23	118,55	65,25	119,57	-1,02	0,59	65,76	4,88	0,21	22,51
28.07.16	0,00	68,91	0,00	63,72	0,00	0,00	0,73	64,61	0,00	0,00	25,03
29.07.16	0,00	69,56	0,00	64,27	0,00	0,00	0,73	65,17	0,00	0,00	27,60
30.07.16	0,00	69,68	0,00	64,42	0,00	0,00	0,73	64,39	0,20	0,01	22,27
31.07.16	0,00	68,13	0,00	55,44	0,00	0,00	0,73	63,89	0,00	0,00	25,27
01.08.16	0,00	68,56	0,00	63,42	0,00	0,00	0,73	64,14	0,00	0,00	28,27
02.08.16	0,00	69,04	0,00	63,92	0,00	0,00	0,73	64,95	0,00	0,00	24,86
03.08.16	0,00	69,42	0,00	64,55	0,00	0,00	0,73	65,98	0,00	0,00	25,89
04.08.16	0,00	68,85	0,00	62,25	0,00	0,00	0,73	64,67	0,00	0,00	26,86
05.08.16	0,00	69,06	0,00	64,57	0,00	0,00	0,73	65,85	0,00	0,00	25,99
06.08.16	0,00	69,62	0,00	65,42	0,00	0,00	0,73	66,41	0,00	0,00	26,04
07.08.16	0,00	69,31	0,00	65,18	0,00	0,00	0,73	66,07	0,00	0,00	28,31
08.08.16	10,00	68,65	67,49	64,43	67,71	-0,22	0,28	65,35	2,90	0,12	23,98
09.08.16	24,00	69,30	161,99	65,04	162,54	-0,55	0,69	65,90	6,68	0,28	24,32
10.08.16	24,00	69,51	160,86	65,51	161,49	-0,63	0,64	65,96	5,41	0,22	24,60
11.08.16	24,00	69,22	160,06	64,95	160,71	-0,65	0,68	65,64	6,46	0,27	24,09
12.08.16	24,00	68,95	158,64	64,80	159,33	-0,69	0,66	65,37	5,84	0,25	24,03
13.08.16	24,00	69,45	157,92	64,78	158,60	-0,68	0,74	65,97	7,67	0,32	24,17
14.08.16	24,00	69,70	155,32	65,26	155,96	-0,64	0,69	66,00	6,61	0,28	24,64
15.08.16	24,00	69,63	155,22	64,62	155,89	-0,67	0,78	66,13	8,68	0,36	24,62
16.08.16	24,00	69,82	157,59	65,40	158,35	-0,76	0,70	66,17	6,64	0,27	24,71
17.08.16	24,00	69,69	159,88	65,26	160,64	-0,76	0,71	66,04	7,05	0,29	24,54
18.08.16	24,00	68,15	155,87	63,78	156,56	-0,69	0,68	64,61	7,09	0,28	24,56
19.08.16	24,00	68,24	149,75	63,68	150,31	-0,56	0,68	64,56	7,09	0,28	24,65
20.08.16	24,00	68,64	150,03	63,47	150,68	-0,65	0,77	65,00	9,22	0,37	25,01
21.08.16	24,00	68,76	150,31	63,92	150,99	-0,68	0,73	65,03	7,96	0,32	25,23
22.08.16	24,00	68,35	150,31	63,60	150,96	-0,65	0,71	64,70	7,72	0,30	25,16
23.08.16	24,00	69,17	150,19	64,44	150,78	-0,59	0,71	65,42	7,45	0,30	25,24
24.08.16	24,00	68,81	145,46	64,23	146,03	-0,57	0,67	64,94	6,52	0,26	25,16
<b>Итого</b>	<b>461,00</b>	<b>69,11</b>	<b>2 987,42</b>	<b>64,11</b>	<b>3 000,76</b>	<b>-13,34</b>	<b>21,74</b>	<b>65,29</b>	<b>136,90</b>	<b>5,62</b>	<b>24,93</b>

Показания счетчиков за период с 28.07.2016 по 08.08.2016 с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **21,74**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1»

Отчет принял: \_\_\_\_\_ Инспектор МУП ЧКТС

" " \_\_\_\_\_ 2016