

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **28.11.2016** по **04.12.2016**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: Ворошилова, 55а

№ т.у. 3440161574

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1209815

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
28.11.16	24,00	71,15	0,57	189,39	7,89	47,73	0,52	189,39	0,00	13,49	9,06	4,44
29.11.16	24,00	69,81	0,57	189,83	7,91	46,87	0,52	189,83	0,00	13,27	8,92	4,35
30.11.16	24,00	70,04	0,57	195,86	8,16	48,37	0,52	195,86	0,00	13,74	9,49	4,25
01.12.16	24,00	77,47	0,57	202,53	8,44	51,32	0,52	202,53	0,00	15,71	10,41	5,30
02.12.16	24,00	84,15	0,57	202,74	8,45	54,85	0,52	202,74	0,00	17,08	11,14	5,94
03.12.16	24,00	83,42	0,57	201,04	8,38	54,33	0,52	201,04	0,00	16,79	10,94	5,85
04.12.16	24,00	83,00	0,57	200,71	8,36	53,40	0,52	196,67	4,04	16,68	10,52	6,16
Итого	168,00	77,01	0,57	1 382,10	8,23	50,98	0,52	1 378,06	4,04	106,76	70,49	36,29

Всего к оплате Q, Гкал = **36,29**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько

" " _____ 2016