

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **19.12.2013** по **31.12.2013**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 13а

№ т.у. 3440162066

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310211

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
19.12.13	24,00	71,79	0,55	517,43	21,56	45,26	0,50	517,43	0,00	37,21	23,49	13,717
20.12.13	24,00	83,14	0,54	511,04	21,29	49,40	0,49	511,04	0,00	42,56	25,32	17,245
21.12.13	24,00	84,37	0,54	513,96	21,42	50,24	0,48	513,96	0,00	43,44	25,89	17,544
22.12.13	24,00	76,31	0,54	518,24	21,59	46,62	0,48	518,24	0,00	39,61	24,23	15,380
23.12.13	24,00	72,06	0,53	505,51	21,06	44,25	0,48	505,51	0,00	36,49	22,44	14,045
24.12.13	24,00	68,86	0,47	497,21	20,72	42,22	0,42	497,13	0,08	34,29	21,06	13,238
25.12.13	24,00	66,32	0,56	512,47	21,35	41,72	0,50	512,47	0,00	34,06	21,46	12,597
26.12.13	24,00	69,40	0,59	525,50	21,90	44,27	0,53	525,50	0,00	36,54	23,35	16,760
27.12.13	24,00	69,53	0,60	522,44	21,77	44,28	0,54	522,44	0,00	36,39	23,22	13,717
28.12.13	24,00	70,26	0,61	524,30	21,85	44,23	0,55	524,30	0,00	36,91	23,28	17,245
29.12.13	24,00	69,14	0,59	521,19	21,72	43,81	0,53	521,19	0,00	36,10	22,92	17,544
30.12.13	24,00	69,43	0,59	520,58	21,69	43,78	0,53	520,58	0,00	36,22	22,87	15,380
31.12.13	24,00	67,77	0,59	520,52	21,69	42,20	0,53	520,52	0,00	35,35	22,05	14,045
Итого	312,00	72,18	0,56	6 710,40	21,51	44,79	0,51	6 710,32	0,08	485,18	301,57	198,459

Всего к оплате Q, ГКал = **198,459**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2016