

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 21.06.19 по 30.06.19

Адрес: Ворошилова, 55А

№ т.у. 3440161574

Прибор учета: ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1209815

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
21.06.2019	24,00	67,40	6,11	28,13	1,17	45,39	6,00	27,37	0,76	1,90	1,25	0,65
22.06.2019	24,00	67,34	6,10	28,57	1,19	45,60	6,01	27,79	0,78	1,93	1,27	0,66
23.06.2019	24,00	67,47	6,11	29,14	1,21	45,50	6,00	28,57	0,57	1,97	1,30	0,67
24.06.2019	24,00	67,25	6,10	27,38	1,14	45,58	5,99	27,15	0,23	1,84	1,24	0,60
25.06.2019	24,00	66,92	6,10	28,97	1,21	45,87	5,98	28,75	0,21	1,94	1,32	0,62
26.06.2019	24,00	66,76	6,10	28,46	1,19	46,03	5,98	28,25	0,21	1,90	1,30	0,60
27.06.2019	23,82	66,59	6,10	27,81	1,16	45,97	5,98	27,42	0,39	1,85	1,26	0,59
28.06.2019	24,00	66,58	6,10	30,00	1,25	46,04	5,98	29,39	0,61	2,00	1,36	0,64
29.06.2019	24,00	66,89	6,10	27,72	1,15	46,02	5,98	27,19	0,53	1,86	1,25	0,60
30.06.2019	24,00	67,52	6,10	28,66	1,19	45,94	5,99	27,94	0,72	1,94	1,29	0,64
Итого	239,82	67,07	6,10	284,85	x	45,79	5,98	279,84	5,01	19,13	12,85	6,27

Всего к оплате Q, Гкал = **6,27**