**АКТ**

**технического обслуживания узла учета тепловой энергии**

**на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул.** Расписная 48

**за** 25.07 **2016 г.**

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная

(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ | Результат технического обслуживания УУТЭ, выявленная неисправность. |
|---|---|---|
| 1 | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ. | + связь на ГВС |
| 2 | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ | + |
| 3 | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ. | + |
| 4 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления. | |
| 5 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода. | + |
| 6 | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры. | + |
| 7 | Проверка работы системы электроснабжения. | + |
| 8 | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания. | + |
| 9 | Проверка наличия заземления тепловычислителя. | + |
| 10 | Проверка соответствия уровня сигналов от преобразователей расхода, температуры, давления. | + |
| 11 | Проверка работы источников бесперебойного питания. | + |

**Ответственный Исполнитель:** _____ Костяев И.В.

**Подпись** **ФИО**

**Представитель собственника:** _____ Родионова И.В. **квартира №** 79

**Подпись** **ФИО**

Директор ООО «Приборы и Системы»

_____/Н.А. Сидорина/

МП