

**АКТ**

**технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии**

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Болетто, дом № 4  
 «22» И 2021г.

**Вид системы:** двухтрубная, трехтрубная  
 (нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ  | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                                     |
|-------|---|--|-------------------------------------|
|       |   | Наличие замечания  | Информация по замечанию             |
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | —  |                                     |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | ✓  | отсутствует покрытие шпандра УУТЭ   |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | —  |                                     |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | —  |                                     |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | —  |                                     |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | —  |                                     |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения  | —  |                                     |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | ✓  | герметизация гермоввода расходомера |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров  | —  |                                     |
| 10    | Проверка винтовых соединений  | —  |                                     |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | —  |                                     |

**Выполнил:**  
инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Шумаков Е.П.  
ФИО

**Проверил:**  
начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

  
Подпись

Усов В.В.  
ФИО

