

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«30» июля 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 114А).

Проверена документация: проект УУТЭ № 129-626-14.ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 633 от «07» ноября 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Вздет ТСРВ-026М	1308938	Q= 13 985,27 Гкал H= 41 084,54 часов	Шкаф узла учета	01572118	с 08.09.2017 до 08.09.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1341051	G= 509 172,29 т	Подающий трубопровод	01572119	с 25.08.2017 до 25.08.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1430305	G= 508 614,9 т	Обратный трубопровод	01572120	с 22.03.2016 до 22.03.2020
Датчик температуры КТПТР-01	15717А	T= 68,37 °С	Подающий трубопровод	01540683	с 06.09.2017 до 06.09..2021
Датчик температуры КТПТР-01	15717	T= 57,01 °С	Обратный трубопровод	01540684	с 06.09.2017 до 06.09..2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	75978	P= 8,85 МПа	Подающий трубопровод	01540685	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	75979	P= 8,91 МПа	Обратный трубопровод	01572523	с 20.07.2018 до 19.07.2023

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: техник 5 б/на ЧТС [подпись]

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Инженер КИПиА
Давыдов А.С.