

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«17» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Калинина, д. 9А).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 95-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 250 от «04» февраля 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «17» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	216161	Q= 0 Гкал H= 0 часов	Шкаф узла учета	01555763	с 28.12.2017 до 27.12.2021
Расходомер ПРЭМ Ду-65	581999	G= 0 т	Подающий трубопровод	01552332	с 22.12.2017 до 21.12.2021
Расходомер ПРЭМ Ду-65	582011	G= 0 т	Обратный трубопровод	01552333	с 22.12.2017 до 21.12.2021
Комплект теомпреобразователей КТСП-Н	11044	T= 68,0 °C T= 63,0 °C	Подающий/ обратный трубопровод	01552334 01552335	с 11.04.2017 до 10.04.2021

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_

*Васильев Е.В.*

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» \_\_\_\_\_

Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_

*Дубровин В.В.*