

Ведомость учета параметров потребления тепла
за период с **24.05.2017** по **08.06.2017**

Характеристика системы: **3-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Университетская Набережная, 16**

№ т.у. **3440162313**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1307072**

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | Тнар, ч | Подача отопления | | | | Подача ГВС | | | | Обратка отопления и ГВС | | | ΔM, т | Q1, Гкал | Q2, Гкал | Q3, Гкал | ΔQ, Гкал |
| | | T1, °C | P1, Мпа | M1, т | Mср1 | T2, °C | P2, Мпа | M2, т | Mср2 | T3, °C | P3, Мпа | M3, т | | | | | |
| 24.05.17 | 24,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.05.17 | 24,00 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.05.17 | 24,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.05.17 | 24,00 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.05.17 | 24,00 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.05.17 | 24,00 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.05.17 | 24,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 0,16 | 86,14 | 3,59 | 34,71 | 0,20 | 85,53 | 0,61 | 0,00 | 3,14 | 2,98 | 0,17 |
| 31.05.17 | 24,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,45 | 169,15 | 7,05 | 41,80 | 0,42 | 168,19 | 0,96 | 0,00 | 9,15 | 7,05 | 2,10 |
| 01.06.17 | 24,00 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,49 | 0,44 | 123,53 | 5,15 | 46,72 | 0,42 | 123,20 | 0,33 | 0,00 | 8,35 | 5,77 | 2,58 |
| 02.06.17 | 24,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,59 | 0,46 | 162,97 | 6,79 | 50,10 | 0,43 | 161,67 | 1,30 | 0,00 | 11,03 | 8,12 | 2,86 |
| 03.06.17 | 24,00 | 23,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,69 | 0,46 | 167,66 | 6,99 | 50,30 | 0,44 | 166,26 | 1,41 | 0,00 | 11,36 | 8,38 | 2,92 |
| 04.06.17 | 24,00 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,87 | 0,46 | 163,65 | 6,82 | 49,12 | 0,44 | 162,33 | 1,32 | 0,00 | 10,96 | 7,99 | 2,92 |
| 05.06.17 | 24,00 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,47 | 152,94 | 6,37 | 51,19 | 0,44 | 151,94 | 1,00 | 0,00 | 10,36 | 7,79 | 2,72 |
| 06.06.17 | 24,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,52 | 179,62 | 7,48 | 53,44 | 0,48 | 177,94 | 1,68 | 0,00 | 12,28 | 9,53 | 2,75 |
| 07.06.17 | 24,00 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,64 | 0,54 | 184,20 | 7,67 | 53,36 | 0,50 | 182,41 | 1,79 | 0,00 | 12,66 | 9,75 | 2,91 |
| 08.06.17 | 24,00 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,79 | 0,54 | 189,47 | 7,89 | 54,95 | 0,50 | 187,50 | 1,96 | 0,00 | 13,43 | 10,32 | 3,08 |
| Итого | 384,00 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,97 | 0,28 | 1 579,32 | 4,11 | 36,52 | 0,30 | 1 566,96 | 12,36 | 0,00 | 102,72 | 77,69 | 25,01 |

Всего к оплате Q, Гкал = **25,01**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС А.Н. Тарасенко

" " _____ 2017