

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/23 по 23/01/24

Адрес: Чичерина, 33, ввод 2

№ т.у. 3440161960

ВЗЛЕТ TCPB-026M Зав.№ 1309578

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2023	24.00	76.15	0.00	338.91	14.12	48.93	5.84	320.18	18.73	25.81	15.71	10.10
25.12.2023	24.00	77.03	0.00	354.71	14.78	50.30	5.78	334.77	19.95	27.33	16.88	10.44
26.12.2023	24.00	77.25	0.00	347.17	14.47	50.45	5.90	327.35	19.82	26.82	16.56	10.26
27.12.2023	24.00	77.09	0.00	346.13	14.42	50.01	5.83	326.07	20.07	26.68	16.35	10.34
28.12.2023	24.00	77.80	0.00	353.23	14.72	50.02	5.79	332.33	20.89	27.48	16.67	10.82
29.12.2023	24.00	78.70	0.00	344.07	14.34	49.58	5.78	323.29	20.78	27.08	16.07	11.01
30.12.2023	24.00	80.39	0.00	340.66	14.19	50.01	5.78	319.63	21.03	27.39	16.03	11.36
31.12.2023	24.00	80.80	0.00	340.87	14.20	48.85	5.86	319.46	21.41	27.55	15.65	11.90
01.01.2024	24.00	81.88	0.00	365.82	15.24	53.19	5.81	342.24	23.59	29.96	18.25	11.71
02.01.2024	24.00	82.61	0.00	333.54	13.90	51.26	5.85	311.68	21.86	27.56	16.02	11.54
03.01.2024	24.00	82.91	0.00	328.32	13.68	49.65	5.86	306.41	21.91	27.23	15.25	11.97
04.01.2024	24.00	83.86	0.00	337.62	14.07	49.88	5.80	314.53	23.09	28.32	15.73	12.59
05.01.2024	24.00	83.79	0.00	338.43	14.10	50.71	5.82	314.58	23.85	28.37	15.99	12.37
06.01.2024	24.00	85.55	0.00	332.56	13.86	50.67	5.84	308.41	24.15	28.46	15.67	12.79
07.01.2024	24.00	87.77	0.00	343.11	14.30	53.70	5.81	317.21	25.90	30.13	17.07	13.05
08.01.2024	24.00	87.12	0.00	333.08	13.88	52.36	5.88	307.33	25.76	29.03	16.13	12.90
09.01.2024	24.00	87.84	0.00	330.43	13.77	51.57	5.90	304.04	26.40	29.04	15.72	13.32
10.01.2024												
11.01.2024												
12.01.2024												
13.01.2024												
14.01.2024												
15.01.2024												
16.01.2024												
17.01.2024												
18.01.2024												
19.01.2024												
20.01.2024												
21.01.2024												
22.01.2024												
23.01.2024												
<b>Итого</b>	<b>408.00</b>	<b>81.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5808.68</b>	<b>14.24</b>	<b>50.66</b>	<b>5.83</b>	<b>5429.50</b>	<b>379.18</b>	<b>474.23</b>	<b>275.75</b>	<b>198.48</b>

Уведомляем Вас, что с 10.01.2024г. по 23.01.2024г. ОПУ тепла не работал (не исправен расходомер), время нештатной работы составило-336 часов. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 163,45 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 198,48 + 163,45 =361,93 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **361.93**