

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **24.05.2016** по **26.06.2016**

Характеристика системы: **2-х трубное подключение, закрытая**

Адрес: **Молодогвардейцев, 70**

№ т.у. **3440162472**

Прибор учета: **Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1216379**

Дата	Теплоснабжение												
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления				ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т					
24.05.16	24,00	61,25	0,37	44,52	1,85	34,66	0,38	44,44	0,07	2,73	1,55	1,18	
25.05.16	24,00	65,60	0,64	105,02	4,38	39,56	0,65	104,63	0,40	6,90	4,16	2,74	
26.05.16	24,00	64,55	0,63	121,29	5,05	42,74	0,64	120,93	0,36	7,84	5,19	2,66	
27.05.16	24,00	66,17	0,63	117,77	4,91	44,66	0,63	117,21	0,57	7,81	5,25	2,56	
28.05.16	24,00	66,66	0,63	116,00	4,83	44,21	0,63	115,59	0,41	7,75	5,13	2,60	
29.05.16	24,00	66,28	0,63	116,04	4,83	43,60	0,63	115,43	0,61	7,71	5,05	2,67	
30.05.16	24,00	66,26	0,63	116,01	4,83	44,19	0,63	115,55	0,46	7,70	5,12	2,57	
31.05.16	24,00	65,10	0,61	107,73	4,49	42,49	0,62	107,43	0,30	7,03	4,58	2,42	
01.06.16	24,00	64,91	0,64	100,51	4,19	40,79	0,65	100,15	0,36	6,54	4,10	2,46	
Итого	216,00	65,20	0,60	944,90	4,37	41,88	0,61	941,37	3,53	62,00	40,14	21,86	
Всего к оплате Q, ГКал =											21,86		
Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» Алешкина И.А.													
Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Д.Э. Бокотько													
" "	2016												