

**А К Т №**

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя  
(Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_)

«01» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 33-2ввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 185-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 873 от «20» ноября 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСПВ-026М	1309578	Q= 7 149,36 Гкал H= 32 221,32 часов	Шкаф узла учета	01557473	с 03.03.2018 до 03.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1449180	G= 253 636,71 т	Подающий трубопровод	01557474	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1458641	G= 254 397,73 т	Обратный трубопровод	01557475	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1409075	T= 66,40 °С	Подающий трубопровод	01557476	с 06.03.2018 до 06.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1405687	T= 54,27 °С	Обратный трубопровод	01557477	с 06.03.2018 до 06.03.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	85567	P= 9,01 МПа	Подающий трубопровод	01540363	с 30.09.2014 до 30.09.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	85568	P= 8,83 МПа	Обратный трубопровод	01540362	с 30.09.2014 до 30.09.2019

Особые условия:

3. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

4. \_\_\_\_\_

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

**Подписи членов комиссии:**

представитель теплоснабжающей организации: Мехлис 5 яна ЧТС Д. Кичаева И.Б.

представитель теплосетевой организации: \_\_\_\_\_

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» \_\_\_\_\_ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: \_\_\_\_\_ Инженер КИПиА  
Давыдов А.С.