

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/02/21 по 23/03/21

Адрес: Свердловский проспект, 39

Прибор учета: ВКТ-7 Зав.№ 227600

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал tableCell42	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.02.2021												
25.02.2021	24.00	98.14	5.40	115.93	4.83	54.31	3.60	119.93	-4.00	11.38	6.28	5.09
26.02.2021	24.00	98.13	5.40	121.07	5.04	54.70	3.60	124.34	-3.27	11.88	6.61	5.27
27.02.2021	24.00	98.09	5.40	121.01	5.04	54.63	3.60	124.28	-3.27	11.87	6.60	5.27
28.02.2021	24.00	91.83	5.40	121.97	5.08	52.40	3.60	124.79	-2.82	11.20	6.38	4.82
01.03.2021	24.00	87.78	5.40	121.84	5.08	50.78	3.60	124.42	-2.58	10.70	6.18	4.51
02.03.2021	24.00	87.46	5.40	123.70	5.15	51.59	3.60	126.24	-2.54	10.82	6.38	4.44
03.03.2021	24.00	85.12	5.40	125.67	5.24	51.53	3.60	128.08	-2.41	10.70	6.47	4.22
04.03.2021	24.00	80.57	5.40	125.03	5.21	49.55	3.60	127.17	-2.14	10.07	6.19	3.88
05.03.2021	24.00	78.36	5.40	124.58	5.19	48.43	3.60	126.56	-1.98	9.76	6.03	3.73
06.03.2021	24.00	78.51	5.40	123.11	5.13	48.31	3.60	125.07	-1.96	9.67	5.95	3.72
07.03.2021	24.00	78.88	5.40	122.14	5.09	48.21	3.60	124.19	-2.05	9.63	5.89	3.75
08.03.2021	24.00	83.45	5.40	122.45	5.10	49.90	3.60	124.78	-2.33	10.22	6.11	4.11
09.03.2021	24.00	83.26	5.40	125.29	5.22	50.64	3.60	127.61	-2.32	10.43	6.34	4.09
10.03.2021	24.00	83.49	5.40	125.90	5.25	51.08	3.60	128.16	-2.26	10.51	6.43	4.09
11.03.2021	24.00	86.81	5.40	122.80	5.12	51.73	3.60	125.31	-2.51	10.66	6.35	4.32
12.03.2021	24.00	93.52	5.40	123.30	5.14	55.03	3.60	126.22	-2.92	11.53	6.78	4.76
13.03.2021	24.00	90.11	5.40	125.61	5.23	53.29	3.60	128.38	-2.77	11.32	6.69	4.63
14.03.2021	24.00	87.56	5.40	125.45	5.23	52.65	3.60	128.05	-2.60	10.98	6.60	4.38
15.03.2021	24.00	83.01	5.40	125.79	5.24	50.85	3.60	128.06	-2.27	10.44	6.39	4.05
16.03.2021	24.00	78.55	5.40	126.81	5.28	49.40	3.60	128.93	-2.12	9.96	6.26	3.70
17.03.2021	24.00	78.81	5.40	127.48	5.31	49.35	3.60	129.59	-2.11	10.05	6.29	3.76
18.03.2021	24.00	78.35	5.40	126.60	5.27	49.02	3.60	128.65	-2.05	9.92	6.20	3.72
19.03.2021	24.00	78.49	5.40	127.02	5.29	49.07	3.60	129.10	-2.08	9.97	6.23	3.74
20.03.2021	24.00	78.29	5.40	128.46	5.35	49.46	3.60	130.43	-1.97	10.06	6.35	3.70
21.03.2021	24.00	78.58	5.40	129.04	5.38	49.44	3.60	131.12	-2.08	10.14	6.38	3.76
22.03.2021	24.00	78.60	5.40	116.09	4.84	48.14	3.60	117.98	-1.89	9.12	5.58	3.54
23.03.2021	24.00	78.10	5.40	103.03	4.29	45.90	3.60	104.85	-1.82	8.05	4.73	3.32
Итого	648.00	84.51	5.40	3327.17	5.13	50.72	3.60	3392.29	-65.12	281.04	168.65	112.39

Уведомляем Вас, что 24.02.2021г. ОПУ тепла не работал, время нештатной работы составило-24 часа. Количество потребления тепловой энергии с учетом среднесуточного потребления прошу принять 4,16 Гкал. за время нештатной работы. Общее количество тепловой энергии за отчетный период составило 112,39+4,16 =116,55 Гкал.

Всего к оплате Q, Гкал = **116.55**