



Договор № 155 от 01.08.2013 г.

АКТ № 2254

**первичного допуска в эксплуатацию общедомового узла учёта тепловой энергии (ОПУ)
многоквартирного дома (МКД)**

г. Челябинск

" 01 " 02 2015 г.

Произведен технический осмотр приборов общедомового узла учёта тепловой энергии МКД

по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 39 (ООО «ДЕЗ Калининского района»)
и проверена комплектность необходимой документации:
паспорта на приборы учета, технические условия ЧКТС № 220 от « 30 » 01 2014 г.
проект на установку теплосчетчика № СТЭН 88-2014-ОВ

В результате установлено:

Узел учета **соответствует/не соответствует** требованиям «Правил учета тепловой энергии».

На основании изложенного, общедомовой узел учета тепловой энергии допускается (не допускается) в эксплуатацию

с « 01 » сентября 20 15 г. по « 12 » октября 20 17 г.

в следующем составе оборудования и пломбируется

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на дату приемки	Место установки	Примечание
Вычислитель ВКТ-7	227600	$Q_{ТВ1} = 180,06$ $Q_{ТВ2} = 39,74$	Гкал ИТП	$h = 28,33$ ч.
Преобразователь расхода ПРЭМ-50 L0/F/0/D	565493	$V_1 = 23366,2$ м ³	подача	Пломбы
Преобразователь расхода ПРЭМ-50 L0/F/0/D	565629	$V_2 = 23161,8$ м ³	обратка	установлены
Преобразователь расхода ПРЭМ-32 L0/F/0/D	545876	$V_3 = 915,37$ м ³	ХВС	в полном
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	9116	$T_1 = 68$ °C $T_2 = 63$ °C	Подача/обратка	объеме (8 шт)
Комплект темопреобразователей КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3	9187	$T_3 = 68$ °C $T_{В1} = 4$ °C	ХВС/ГВС	<u>11.11.14г.</u> <u>Кер</u>

Особые условия:

1. Максимальный расход $G_{max} = 72$ м³/ч.

При расходах меньше $G_{vmin} = 0,48$ м³/ч прибор не удовлетворяет требованиям коммерческого учета и расчет производится расчетным методом по договорной нагрузке.

Поверка вычислителя «ВКТ-7» № 227600 действительна до – «26» февраля 2018 г.

Поверка расходомера «ПРЭМ, Dn=50» № 565493 действительна до – «12» января 2018г.

Поверка расходомера «ПРЭМ, Dn=50» № 565629 действительна до – «15» января 2018г.

Поверка расходомера «ПРЭМ, Dn=32» № 545876 действительна до – «12» октября 2017 г.

Поверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» № 9116

действительна до – «27» марта 2018г.

Поверка комплекта преобразователей температуры «КТСП-Н» №

действительна до – «27» марта 2018г.

Общедомовой узел учета тепловой энергии принимается (не принимается) ресурсоснабжающей организацией для расчетов за поставленную тепловую энергию с собственниками помещений МКД в соответствии с информацией о собственниках помещений в МКД, указанной в приложении №1 к настоящему акту. Изменение указанной информации допускается только на основании подтверждающей документации, предоставленной собственниками помещений.

Подписи сторон:

Ответственный представитель ресурсоснабжающей организации МУП «ЧКТС»:

В. П. Сурков

Ответственный представитель Исполнителя ЗАО «Интегратор энергетического комплекса»

Рашидов И. А.

Ответственный представитель Субподрядчика

Технический директор ООО ЭСК «СТЭН» Усов В. В.

Ответственный представитель собственников помещений в МКД

Технический директор ООО «ДЕЗ Калининского района» Алешкин Н. В.

Ответственный представитель ООО «Сервис-Центр «УВП»



*105 сут свет. освещение
в. Ковалев & П.*