А К Т № ЭР5/698

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«05» сентября 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Университетская набережная 40).

Проверена документация: проект УУТЭ № 217-321-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия №_____ от «___» _____20__ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «05» сентября 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель *ВЗЛЕТ ТСРВ-026М*	*1400660*	Q= 5321,36 Гкал H= 31397,40 часов	*Шкаф узла учета*	*01559811*	*С 11.08.2018 До 11.08.2022*
Расходомер *ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-80*	*1400927*	G= 176968,80 т	*Подающий трубопровод*	*01559812*	*С 11.08.2018 До 11.08.2022*
Расходомер *ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-100*	*1449331*	G= 324288,82 т	*Обратный трубопровод*	*01559813*	*С 16.08.2018 До 16.08.2022*
Расходомер *ВЗЛЕТ ЭРСВ-440ЛВ Ду-50*	*1454880*	G= 151464,36 т	*ГВС подача*	*01559814*	*С 20.08.2018 До 20.08.2022*
Датчик температуры *Взлет ТПС*	*1375309*	T= 27,05 °С	*Подающий трубопровод*	*01559815*	*С 17.08.2018 До 17.08.2022*
Датчик температуры *Взлет ТПС*	*1370865*	T= 53,75 °С	*Обратный трубопровод*	*01559816*	*С 17.08.2018 До 17.08.2022*
Датчик температуры *Взлет ТПС*	*1382492*	T= 66,98 °С	*ГВС подача*	*01559817*	*С 24.08.2018 До 24.08.2022*
Датчик давления	87306	P= 0,263 МПа	*Подающий трубопровод*	*01559818*	*С 30.09.2014 До 30.09.2019*
Датчик давления	*87307*	P= 0,505МПа	*Обратный трубопровод*	*01559819*	*С 30.09.2014 До 30.09.2019*
Датчик давления	*87304*	P= 0,544МПа	*ГВС подача*	*01559820*	*С 30.09.2014 До 30.09.2019*

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: техник-контролер Ф.Ф. Тарасенко

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: _____ Усов В.В

представитель КИПиА ЧТС: _____ Инженер КИПиА Давыдов А.С.