

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24.06.20 по 30.06.20

Адрес: **Проспект Победы, 175А**

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 225884

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.06.2020	24,00	69,30	5,40	152,77	6,37	65,31	3,60	152,70	0,07	10,59	9,97	0,62
25.06.2020	24,00	69,08	5,40	155,27	6,47	65,19	3,60	154,80	0,47	10,73	10,12	0,61
26.06.2020	24,00	69,81	5,40	152,57	6,36	65,79	3,60	152,31	0,26	10,65	10,03	0,62
27.06.2020	24,00	69,35	5,40	151,79	6,32	65,38	3,60	151,22	0,57	10,53	9,92	0,61
28.06.2020	24,00	69,40	5,40	147,50	6,15	65,06	3,60	147,10	0,40	10,24	9,59	0,65
29.06.2020	24,00	69,19	5,40	139,10	5,80	64,72	3,60	138,86	0,24	9,62	9,00	0,63
30.06.2020	24,00	69,81	5,40	124,88	5,20	64,61	3,60	124,46	0,42	8,72	8,06	0,65
Итого	168,00	69,42	5,40	1023,88	x	65,15	3,60	1021,45	2,43	71,07	66,69	4,37

Всего к оплате Q, Гкал = **4,37**