

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с **25.04.2017** по **25.05.2017**

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Адрес: 250 лет Челябинску, 13а

№ т.у. 3440162066

Прибор учета: Взлет ТСРВ-026М Зав.№: 1310211

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, Мпа	M1, т	Mcp	T2, °C	P2, Мпа	M2, т				
25.04.17	24,00	68,86	0,74	300,80	12,53	38,10	0,66	300,80	0,00	20,76	11,51	9,24
26.04.17	24,00	69,15	0,74	304,37	12,68	38,70	0,66	304,37	0,00	21,09	11,83	9,26
27.04.17	24,00	69,94	0,74	307,52	12,81	39,10	0,66	307,52	0,00	21,55	12,08	9,48
28.04.17	24,00	70,69	0,74	312,57	13,02	39,99	0,66	312,57	0,00	22,14	12,55	9,59
29.04.17	24,00	70,59	0,74	327,50	13,65	41,70	0,65	327,50	0,00	23,17	13,71	9,46
30.04.17	24,00	70,10	0,74	326,65	13,61	41,11	0,65	326,65	0,00	22,95	13,49	9,45
01.05.17	24,00	70,38	0,75	326,91	13,62	40,71	0,65	326,91	0,00	23,06	13,36	9,56
02.05.17	24,00	71,36	0,74	198,93	8,29	42,22	0,65	198,93	0,00	14,23	8,43	5,95
03.05.17	24,00	64,82	0,59	169,30	7,05	55,73	0,57	169,30	-0,01	10,99	9,45	1,54
04.05.17	24,00	64,19	0,57	229,82	9,58	54,43	0,58	229,80	0,03	14,78	12,53	2,24
05.05.17	24,00	67,56	0,66	156,91	6,54	53,20	0,67	156,87	0,03	10,62	8,37	2,26
06.05.17	24,00	67,48	0,66	153,03	6,38	51,56	0,68	153,01	0,02	10,35	7,91	2,42
07.05.17	24,00	67,90	0,67	150,12	6,25	52,50	0,69	150,09	0,03	10,21	7,90	2,33
08.05.17	24,00	67,59	0,68	144,90	6,04	51,72	0,69	144,85	0,05	9,81	7,51	2,30
09.05.17	24,00	68,15	0,68	144,63	6,03	50,99	0,69	144,59	0,03	9,88	7,40	2,48
10.05.17	24,00	67,66	0,69	140,50	5,85	50,13	0,70	140,47	0,04	9,53	7,06	2,46
11.05.17	24,00	67,46	0,68	142,64	5,94	50,78	0,69	142,61	0,02	9,64	7,26	2,37
12.05.17	24,00	67,78	0,67	144,81	6,03	51,91	0,69	144,75	0,06	9,83	7,54	2,30
13.05.17	24,00	68,50	0,68	143,49	5,98	51,50	0,69	143,45	0,04	9,85	7,41	2,44
14.05.17	24,00	68,39	0,68	138,49	5,77	49,65	0,70	138,40	0,09	9,49	6,89	2,59
15.05.17	24,00	68,27	0,69	135,44	5,64	50,72	0,70	135,40	0,04	9,26	6,89	2,31
16.05.17	24,00	65,34	0,73	122,84	5,12	47,53	0,74	122,56	0,29	8,04	5,85	2,29
17.05.17	24,00	68,13	0,81	167,07	6,96	53,39	0,82	167,05	0,02	11,41	8,95	2,43
18.05.17	24,00	64,31	0,72	113,15	4,71	45,34	0,73	113,02	0,13	7,29	5,14	2,15
19.05.17	24,00	68,75	0,73	126,97	5,29	51,35	0,74	126,89	0,08	8,75	6,54	2,21
20.05.17	24,00	69,04	0,72	127,46	5,31	51,01	0,73	127,45	0,01	8,82	6,52	2,30
21.05.17	24,00	69,70	0,72	127,48	5,31	51,66	0,73	127,45	0,03	8,90	6,61	2,30
22.05.17	24,00	67,84	0,72	122,90	5,12	49,71	0,73	122,89	0,01	8,35	6,13	2,23
23.05.17	24,00	67,39	0,63	89,58	3,73	48,47	0,57	87,36	2,22	6,05	4,25	1,80
24.05.17	24,00	67,27	0,71	108,58	4,52	46,59	0,73	108,51	0,07	7,32	5,07	2,24
25.05.17	24,00	67,00	0,71	108,84	4,53	47,94	0,73	108,83	0,01	7,31	5,24	2,08
26.05.17												2,04
27.05.17												2,04
28.05.17												2,04
29.05.17												2,04
30.05.17												2,04
31.05.17												2,04
Итого	744,00	68,12	0,70	5 614,19	7,55	48,05	0,68	5 610,84	3,35	385,42	261,40	136,26

Показания счетчиков с 26.05.2017г. по 31.05.2017г. с учетом среднесуточного количества тепловой энергии

Всего к оплате Q, Гкал = **136,26**

Отчет подготовил: _____ Начальник ПЭО ООО «ДЕЗ 1» И. А. Алешкина

Отчет принял: _____ Инспектор МУП ЧКТС Н.В. Головина

" " _____ 2017