

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«30» июля 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 58Б).

Проверена документация: проект УУТЭ № 331-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 45 от «11» февраля 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310340	Q= <u>15 097,27</u> Гкал H= <u>41 311,67</u> часов	Шкаф узла учета	01572536	с 16.06.2017 до 16.06.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1312730	G= <u>732 231,72</u> т	Подающий трубопровод	01572537	с 16.06.2017 до 16.06.2021
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1342798	G= <u>731 256,03</u> т	Обратный трубопровод	01572538	с 16.06.2017 до 16.06.2021
Датчик температуры КТПТР-01	15710	T= <u>65,44</u> °С	Подающий трубопровод	01572539	с 29.06.2017 до 29.06.2021
Датчик температуры КТПТР-01	15710А	T= <u>38,61</u> °С	Обратный трубопровод	01572540	с 29.06.2017 до 29.06.2021
Датчик давления СДВ-И-1,6	75963	P= <u>4,92</u> МПа	Подающий трубопровод	01540665	с 20.07.2018 до 19.07.2023
Датчик давления СДВ-И-1,6	75962	P= <u>5,04</u> МПа	Обратный трубопровод	01572145	с 20.07.2018 до 19.07.2023


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: _____  **Техник-контролер
Томилова Д.Э.**

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ **Усов В.В.**

представитель КИПиА ЧТС: _____  **Инженер КИПиА
Давыдов А.С.**