Прибор Автоматика

Общество
с ограниченной ответственностью
«ПриборАвтоматика»

Регистрационный номер
в реестре аккредитованных
лиц 1780

РСТ МЕТРОЛОГИЯ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО "ПриборАвтоматика")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №

Действительно до 08.09.2025

Средство измерений: Преобразователь расхода электромагнитный; ПРЭМ; мод. ПРЭМ Ду 65; 17858-11

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер: 587100

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе: -

поверено: в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с: документом РБЯК.407111.039 МП «Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 5 марта 2011г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 52183.12.1Р.00196946, 52183.12.2Р.00196947, 52183.12.3Р.00196948, Установка поверочная автоматизированная УПРС-70/1, зав.№071, 1 разряд в диапазоне значений от 0,01 т/ч до 70,00 т/ч, 2 разряд в диапазоне значений от 0,01 м3/ч до 70,00 м3/ч, 3 разряд в диапазоне значений от 0,006 м3/ч до 0,01 м3/ч; 8478.81.3Р.00164706, 8478.81.4Р.00164707, Меры электрического сопротивления Р3026, зав.№0226, 3 разряд в диапазоне значений от 1000,00 до 111111,1 Ом, 4 разряд в диапазоне значений от 0,09 до 1000,00 Ом.

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 101,4 кПа, влажность воздуха 54,1 %, температура окружающей среды 22,7 °С, частота питающей сети 50 Гц, напряжение питающей сети 224 В, температура поверочной жидкости 21,9 °С

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: С-6449.113/У-2021

Поверитель: Логинов Дмитрий Николаевич

фамилия, инициалы

Знак поверки:

ПГ 2 1 ВЯЫ

Начальник лаборатории — подпись — Аккулова Регина Ильдаровна

должность руководителя или другого уполномоченного лица — фамилия, инициалы

Дата поверки: 09.09.2021