

Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 24/12/18 по 31/12/18

Адрес: Северная, 2

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 226523

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
24.12.2018	24.00	103.52	4.20	112.76	4.70	56.97	3.20	112.76	0.00	11.67	6.41	5.26
25.12.2018	24.00	105.46	4.20	111.39	4.64	57.51	3.20	111.39	0.00	11.75	6.39	5.36
26.12.2018	24.00	105.90	4.20	109.98	4.58	55.31	3.20	109.98	0.00	11.65	6.06	5.58
27.12.2018	24.00	103.76	4.20	111.67	4.65	56.00	3.20	111.67	0.00	11.59	6.24	5.35
28.12.2018	24.00	97.20	4.20	113.59	4.73	53.64	3.20	113.59	0.00	11.04	6.08	4.96
29.12.2018	24.00	96.41	4.20	113.37	4.72	53.58	3.20	113.37	0.00	10.93	6.07	4.86
30.12.2018	24.00	96.89	4.20	112.98	4.71	53.12	3.20	112.98	0.00	10.95	5.99	4.95
31.12.2018	24.00	100.53	4.20	113.45	4.73	54.61	3.20	113.45	0.00	11.41	6.18	5.22
Итого	192.00	101.21	4.20	899.19	x	55.09	3.20	899.19	0.00	90.98	49.43	41.34

Всего к оплате Q, Гкал = **41.34**