

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«19» апреля 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ-1» (г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70).

Проверена документация: проект УУТЭ № _____, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № _____ от «__» _____ 20__ г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» апреля 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ) | Зав. номер СИ | Показания СИ | Место установки СИ | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ |
|----------------------------------|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Вычислитель ВЗЛЕТ ТСП-026М | 1216379 | Q= <u>19840</u> Гкал H= <u>16439</u> часов | Шкаф узла учета | 01572570 | 21.06.2020 |
| Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-80 | 1228195 | G= <u>265947</u> т | Подающий трубопровод | 01572578 | 21.06.2020 |
| Расходомер ВЗЛЕТ ЭРСВ-420Л-80 | 1250893 | G= <u>264987</u> т | Обратный трубопровод | 01572577 | 21.06.2020 |
| Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС | 1117670 | T= <u>70</u> °C | Подающий трубопровод | 01572576 | 21.06.2020 |
| Датчик температуры ВЗЛЕТ ТПС | 1204516 | T= <u>40</u> °C | Обратный трубопровод | 01572575 | 21.06.2020 |
| Датчик давления | | P= _____ МПа | Подающий трубопровод | | |
| Датчик давления | | P= _____ МПа | Обратный трубопровод | | |
| | | | | | |

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: техник-контролер  Томилова Д.Э.

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: Исполнитель службы ОУУ ООО «ДЕЗ-1»  Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: инженер  Давыдов А.С.