

## Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 25.10.17 по 31.10.17

Адрес: Чайковского, 70

№ т.у. 3440162432

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-026М

Зав.№ 1305820

Характеристика системы: 3-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение																
	Тнар, ч	Подача отопления				Подача ГВС				Обратка отопления и ГВС			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	Q3, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp1, т	T2, °C	P2, ат	M2, т	Mcp2, т	T3, °C	P3, ат	M3, т					
25.10.17	24,00	64,53	6,64	2486,74	103,61	68,17	5,40	615,89	25,66	52,63	4,50	3099,42	3,21	160,79	42,05	163,44	39,40
26.10.17	24,00	64,40	6,66	2428,39	101,18	68,18	5,41	631,63	26,32	53,11	4,50	3056,82	3,20	156,71	43,13	162,65	37,19
27.10.17	24,00	65,44	6,72	2210,94	92,12	68,13	5,52	606,65	25,28	53,01	4,67	2816,11	1,47	144,96	41,39	149,57	36,78
28.10.17	24,00	67,56	6,72	2238,24	93,26	68,14	5,52	597,72	24,90	53,69	4,67	2832,69	3,26	151,51	40,79	152,38	39,92
29.10.17	24,00	67,46	6,72	2238,53	93,27	68,13	5,52	596,38	24,85	53,42	4,67	2831,78	3,13	151,31	40,70	151,57	40,44
30.10.17	24,00	64,08	6,72	2239,76	93,32	68,08	5,51	591,94	24,66	52,16	4,67	2828,28	3,42	143,82	40,36	147,81	36,37
31.10.17	24,00	64,05	6,72	2237,08	93,21	67,92	5,52	584,45	24,35	52,18	4,67	2818,00	3,53	143,58	39,76	147,33	36,01
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>	<b>65,36</b>	<b>6,70</b>	<b>16079,69</b>	<b>95,71</b>	<b>68,11</b>	<b>5,48</b>	<b>4224,66</b>	<b>25,15</b>	<b>52,89</b>	<b>4,62</b>	<b>20283,10</b>	<b>21,24</b>	<b>1052,67</b>	<b>288,18</b>	<b>1074,74</b>	<b>266,09</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **266,09**

Отчет подготовил: \_\_\_\_\_

Начальник ОПУ ООО «ДЕЗ 1» Усов В.В.

Отчет принял: \_\_\_\_\_

Инспектор МУП "ЧКТС" Тарасенко А.Н.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.