

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«22» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Калинина, д. 30А).

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 79-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 224 от «30» января 2014 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «23» августа 2018 г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	227384	Q= 0 Гкал H= 0 часов	Шкаф узла учета	01560286	с 18.08.2017 до 17.08.2021
Расходомер ПРЭМ Ду-50	550723	G= 0 т	Подающий трубопровод	01560287	с 18.08.2017 до 17.08.2021
Расходомер ПРЭМ Ду-50	551497	G= 0 т	Обратный трубопровод	01560288	с 18.08.2017 до 17.08.2021
Комплект теомообразователей КТСИ-Н	8241	T= 67,73 °C T= 56,32 °C	Подающий/ обратный трубопровод	01560289 01560290	с 06.09.2017 до 05.09.2021

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: Вощев (О.В. Локжарова)

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: _____ Дубровин В.В.