

А К Т №

повторного допуска узла учета тепловой энергии, теплоносителя Потребителя
(Договор теплоснабжения № _____)

«01» августа 2018 г. комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащий Потребителю ООО «ДЕЗ 1» (г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 33-Зввод).

Проверена документация: проект УУТЭ № 185-626-14.ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 873 от «20» ноября 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «__» _____ 2018г. в следующем составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310572	Q= <u>8 795,77</u> Гкал H= <u>33 946,44</u> часов	Шкаф узла учета	01557454	с 03.03.2018 до 03.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1449037	G= <u>356 145,24</u> т	Подающий трубопровод	01557437	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1454205	G= <u>355 446,21</u> т	Обратный трубопровод	01557438	с 05.03.2018 до 05.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1405866	T= <u>66,33</u> °C	Подающий трубопровод	01557459	с 06.03.2018 до 06.03.2022
Датчик температуры Взлет ТПС	1419226	T= <u>58,18</u> °C	Обратный трубопровод	01557460	с 06.03.2018 до 06.03.2022
Датчик давления СДВ-И-1,6	85565	P= <u>8,94</u> МПа	Подающий трубопровод	01540364	с 04.09.2014 до 04.09.2019
Датчик давления СДВ-И-1,6	85566	P= <u>8,82</u> МПа	Обратный трубопровод	01540365	с 04.09.2014 до 04.09.2019

Особые условия:

- Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
- _____

Примечание:

На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" показания УУ будут приниматься к расчету после оборудования индивидуальными (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии всех жилых и нежилых помещений.

Подписи членов комиссии:

представитель теплоснабжающей организации: техник 5 рна чтс [подпись]

представитель теплосетевой организации: _____

представитель потребителя: начальник отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1» _____ Усов В.В.

представитель КИПиА ЧТС: [подпись] Инженер КИПиА
Давыдов А.С.