

АКТ №:

Э	Р	0	5	5	3	4	5
2	0	.	0	9	.	2	0
2	0	2	4	г.	10	ч.	00

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:**
ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Бр. Кашириных

**Дом/
стр:**
110
**Кв./
пом.:**
1ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 174-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 732 от «14» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1310487	Q= <u>8 261,77</u> Гкал H= <u>24 858,62</u> часов	Шкаф узла учета	18186	с 06.08.2021 до 05.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1449001	G= <u>399 682,64</u> т G= <u>4,3</u> т	Подающий трубопровод	043012	с 24.08.2021 до 23.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1458768	G= <u>400 521,11</u> т G= <u>4,3</u> т	Обратный трубопровод	043013	с 24.08.2021 до 23.08.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	2109870	T= <u>65,8</u> °C	Подающий трубопровод	098577	с 29.09.2021 до 28.09.2025
Датчик температуры Взлет ТПС	2109840	T= <u>49,7</u> °C	Обратный трубопровод	098578	с 29.09.2021 до 28.09.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	84987	P= <u>0,47</u> МПа	Подающий трубопровод	18187	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	2306003480	P= <u>0,43</u> МПа	Обратный трубопровод	0018551	с 28.06.2023 до 27.06.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д.110 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132$ т/ч ($м^3/ч$) $G_{max} = 283,0$ т/ч ($м^3/ч$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер <u>Засяра И.И.</u>	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.