

# АКТ

технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии

на объекте установки по адресу: г. Челябинск, ул. Тр-т Лободыч, дом № 323

« 06 » 02 2025г.

И. В. В. В.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная  
(нужное подчеркнуть)

| № п/п | Состав работ                                                                        | Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность. |                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                     | Наличие замечания                                                                | Информация по замечанию |
| 1     | Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ                          | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 2     | Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ                                    | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 3     | Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ                        | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 4     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления                   | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 5     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода                    | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 6     | Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры                | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 7     | Проверка работы системы электроснабжения                                            | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 8     | Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 9     | Проверка наличия заземления расходомеров                                            | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 10    | Проверка винтовых соединений                                                        | <u>—</u>                                                                         |                         |
| 11    | Проверка работы источников бесперебойного питания                                   | <u>—</u>                                                                         |                         |

Выполнил:

инженер отдела ОПУ ООО «ДЕЗ 1»

Белик Д.В.  
Подпись

Белик Д.В.

ФИО

Проверил:

начальник отдела ОПУ «ДЕЗ 1»

Усов В.В.  
Подпись

Усов В.В.

ФИО

И. В. В. В.