

АКТ №:

2	2	.	0	4	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

ч.

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя
Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:**
ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:
Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

Калинина

**Дом/
стр:**

9А

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 95-2014-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 250 от «04» февраля 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «20» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель ВКТ-7	216161	Q = <u>2 230,73</u> Гкал H = <u>9 768,00</u> часов	Шкаф узла учета	0040626	с 28.04.2021 до 28.04.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	581999	G = <u>83 810,08</u> т G = <u>7,23</u> т/ч	Подающий трубопровод	044853	с 18.05.2021 до 18.05.2025
Расходомер ПРЭМ Ду-65	582011	G = <u>82 823,02</u> т G = <u>7,23</u> т/ч	Обратный трубопровод	044852	с 18.05.2021 до 18.05.2025
Датчик температуры КТСП-Н	11044	T = <u>73,9</u> °C	Подающий трубопровод	044854	с 11.05.2021 до 11.05.2025
Датчик температуры КТСП-Н	11044	T = <u>42,3</u> °C	Обратный трубопровод	044855	с 11.05.2021 до 11.05.2025
Расходомер	-	V = _____ м ³	Подпитка		



Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, Калинина, д.9А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,8$ м³/ч; $G_{\max} = 120,0$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Шефер А.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.