

# Ведомость учета параметров потребления тепла

за период с 18.09.24 по 23.09.24

Адрес: Кирова, 9/6

Прибор учета: ВКТ-7

Зав.№ 216210

Характеристика системы: 2-х трубное подключение, закрытая

Дата	Теплоснабжение											
	Тнар, ч	Подача отопления				Обратка отопления			ΔM, т	Q1, Гкал	Q2, Гкал	ΔQ, Гкал
		T1, °C	P1, ат	M1, т	Mcp, т	T2, °C	P2, ат	M2, т				
18.09.2024	24,00	68,26	5,00	183,60	7,65	64,90	4,40	182,80	0,80	12,53	11,92	0,61
19.09.2024	24,00	68,67	5,00	183,90	7,66	65,27	4,40	182,70	1,20	12,63	12,01	0,62
20.09.2024	24,00	68,87	5,00	188,20	7,84	65,53	4,40	186,10	2,10	12,96	12,32	0,64
21.09.2024	24,00	69,45	5,00	195,10	8,13	66,08	4,40	193,00	2,10	13,55	12,89	0,66
22.09.2024	24,00	68,63	5,00	180,40	7,52	64,95	4,40	180,50	-0,10	12,38	11,71	0,67
23.09.2024	24,00	68,63	5,00	181,50	7,56	64,80	4,40	182,00	-0,50	12,46	11,78	0,68
<b>Итого</b>	<b>144,00</b>	<b>68,75</b>	<b>5,00</b>	<b>1112,70</b>	x	<b>65,25</b>	<b>4,40</b>	<b>1107,10</b>	<b>5,60</b>	<b>76,51</b>	<b>72,63</b>	<b>3,87</b>

Всего к оплате Q, Гкал = **3,87**