

АКТ №:

Э	Р	0	5	4	6	4	9									
1	9	.	0	4	.	2	0	2	4	г.	1	1	ч.	3	0	м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	АО УК «Эйлика» (представитель ООО «ДЕЗ 1»)														
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.													
	Должность:	Начальник отдела ОПУ													
	Телефон:	222-31-30													
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск													
	Улица:	пр. Победы					Дом/стр:	293		Кв./пом.:	(1ввод)				

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 131-626-14 ОВ/АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 40 от «17» декабря 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» апреля 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Заводской номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1314525	Q = 7 139,17 Гкал Тш = 21 760,98 часов	098271	с 30.08.2021 до 29.08.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1330631	G = 371 993,94 т G = 27,09 т/ч	098272	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-80	1362672	G = 366 637,27 т G = 26,74 т/ч	098273	с 09.09.2021 до 08.09.2025
Датчик температуры КТПТР-01	9320	T = 66,58 °C	098597	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик температуры КТПТР-01	9320А	T = 54,4 °C	098275	с 01.09.2021 до 31.08.2025
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	A500934	P = 0,37 МПа	0006521	с 26.01.2023 до 25.01.2028
Датчик давления СДВ-И-2,5-1,6	82045	P = 0,25 МПа	0018147	с 08.04.2024 до 07.04.2029
Расходомер _____		V = _____ м ³		


Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, д.293 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{\min} = 0,724$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$) $G_{\max} = 181,1$ т/ч ($\text{м}^3/\text{ч}$).

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Зацара И.И.	
	Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.