

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью«Уральская энергосбытовая
компания»

АКТ №:

ЭП 5 / 5550
0 1 . 1 0 . 2 0 2 4 г. ч. м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Чичерина	Дом/стр:	33	Кв./пом.: 1ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 184-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 873 от «20» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «01» октября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1302302	Q= 4 711,47 Гкал H= 14 687,63 часов	Шкаф узла учета	18656	с 28.02.2022 до 27.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1458740	G= 248 515,82 т G= 13,58 т	Подающий трубопровод	0018138	с 29.03.2022 до 28.03.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-100	1458175	G= 248 253,88 т G= 13,58 т	Обратный трубопровод	0018140	с 09.08.2023 до 08.08.2027
Датчик температуры Взлет ТПС	1419144	T= 68,1 °С	Подающий трубопровод	084889	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1419269	T= 61,8 °С	Обратный трубопровод	084890	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	85565	P= 0,47 МПа	Подающий трубопровод	18562	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	85566	P= 0,45 МПа	Обратный трубопровод	18561	с 23.08.2024 до 22.08.2029 с
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д.33 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЛИЛИЯ ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.