

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**Общество с ограниченной
ответственностью**«Уральская энергосбытовая
компания»**

АКТ №:

205/5552

0 7

1 0

2 0

2 4

г.

ч.

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЭЗ 1»

Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТЭ¹ от
потребителя:

ФИО:

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт:

г. Челябинск

Улица:

40 лет Победы

Дом/
стр:

39

Кв./
пом.:

1 ввод

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 159-626-14.ОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 923 от «21» марта 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «04» октября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1318421	Q= 5 622,97 Гкал H= 20 324,27 часов	Шкаф узла учета	18188	с 28.02.2022 до 27.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1410426	G= 270 734,19 т G= 14,73 т	Подающий трубопровод	098552	с 11.02.2022 до 10.02.2026
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-100	1407003	G= 267 117,41 т G= 14,50 т	Обратный трубопровод	098553	с 11.02.2022 до 10.02.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1370627	T= 64,25 °C	Подающий трубопровод	098554	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик температуры Взлет ТПС	1372794	T= 39,6 °C	Обратный трубопровод	098555	с 11.03.2022 до 10.03.2026
Датчик давления СДВ-И-1,6	85025	P= 0,59 МПа	Подающий трубопровод	18190	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	85026	P= 0,57 МПа	Обратный трубопровод	18189	с 23.08.2024 до 22.08.2029
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, д.39 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 1,132 \text{ м}^3/\text{ч}$; $G_{max} = 283,0 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА ТРЕНКЛЕ А. И.	
	Инспектор 5-го района Мальцева Л.В.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.