

АКТ №:

7P415087  
0 7 . 0 2 . 2 0 2 5 г. ч. м.

## Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:

ООО «ДЕЗ 1»

Ответственное лицо за  
исправное состояние  
и безопасную  
эксплуатацию УУТЭ<sup>1</sup> от  
потребителя:

ФИО: Усов В.В.

Должность: Начальник отдела ОПУ

Телефон: 222-31-30

Адрес объекта:

Населенный пункт: г. Челябинск

Улица: Калинина

Дом/  
стр:

23

Кв./  
пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № СТЭН 87-214-ОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 249 от «04» февраля 2014г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «07» февраля 2025г. в след. составе СИ и пломбируется:

| Тип средства измерений (СИ)  | Зав. номер СИ | Показания СИ на момент осмотра   | Место установки СИ   | Пломбы установлены | Срок действия поверки СИ      |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Вычислитель ВКТ-7            | 227577        | Q= 57,98 Гкал<br>H= 250,00 часов | Шкаф узла учета      | 34874              | с 26.11.2024<br>до 25.11.2028 |
| Расходомер<br>ПРЭМ Ду-50     | 566648        | G= 1332,10 т<br>G = 4,15 т/ч     | Подающий трубопровод | 34875              | с 15.08.2021<br>до 14.08.2025 |
| Расходомер<br>ПРЭМ Ду-50     | 567008        | G= 1291,29 т<br>G = 4,16 т/ч     | Обратный трубопровод | 34876              | с 15.08.2021<br>до 14.08.2025 |
| Датчик температуры<br>КТСП-Н | 9101          | T= 83,3 °C                       | Подающий трубопровод | 044021             | с 16.08.2021<br>до 15.08.2025 |
| Датчик температуры<br>КТСП-Н | 9101          | T= 44,3 °C                       | Обратный трубопровод | 044022             | с 16.08.2021<br>до 15.08.2025 |
| Расходомер                   |               | V = _____ м <sup>3</sup>         |                      |                    |                               |

## Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, д.23 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода  $G_{\min} = 0,48$  т/ч (м<sup>3</sup>/ч)  $G_{\max} = 78,0$  т/ч (м<sup>3</sup>/ч).

## Подписи членов комиссии:

| Члены комиссии:                            | Должность, ФИО                 | Подпись |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Потребитель<br>(представитель потребителя) | Начальник отдела ОПУ Усов В.В. |         |
| Представители<br>ООО «Уралэнергосбыт»      | Инженер Дубровин В.В.          |         |
|                                            | Инспектор Понкротова О.В.      |         |

<sup>1</sup> УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.