

**УРАЛЭНЕРГОСБЫТ**

Общество с ограниченной

ответственностью

**«Уральская энергосбытовая
компания»****АКТ №:**

2	0	.	0	5	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

--	--

ч.

--	--

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя**Потребитель:**

ООО «ДЕЗ 1»

**Ответственное лицо за
исправное состояние
и безопасную
эксплуатацию УУТ¹ от
потребителя:****ФИО:**

Усов В.В.

Должность:

Начальник отдела ОПУ

Телефон:

222-31-30

Адрес объекта:**Населенный пункт:**

г. Челябинск

Улица:

Ворошилова

**Дом/
стр:**

55А

**Кв./
пом.:**

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 305-626-13.АОВ паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 115 от «28» мая 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «20» мая 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1209815	Q= <u>3 547,59</u> Гкал H= <u>27 680,98</u> часов	Шкаф узла учета	159531	с 03.03.2021 до 02.03.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-50	1245132	G= <u>159 590,98</u> т G= <u>1,70</u> т	Подающий трубопровод	159532	с 02.03.2021 до 01.03.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440Л Ду-50	1450349	G= <u>159 776,45</u> т G= <u>1,72</u> т	Обратный трубопровод	159533	с 02.03.2021 до 01.03.2025
Датчик температуры КТПТР-01	5524	T= <u>66,96</u> °C	Подающий трубопровод	159534	с 03.03.2021 до 02.03.2025
Датчик температуры КТПТР-01	5524А	T= <u>47,42</u> °C	Обратный трубопровод	159535	с 03.03.2021 до 02.03.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	16447	P= <u>0,57</u> МПа	Подающий трубопровод	048579	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Датчик давления СДВ-И-1,6	101044	P= <u>0,52</u> МПа	Обратный трубопровод	048580	с 12.05.2023 до 11.05.2028
Расходомер		V = _____ м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.55А и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода Gmin = 0,283 м³/ч, Gmax = 70,75 м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР КИПИА ТРЕНКЛЕ А. И.	
	/ Инспектор 5-го района Бокотько Д.Э.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.