

АКТ №:

0	9	.	0	9	.	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

г.

--	--

ч.

--	--

м.

Периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»				
Ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию УУТЭ ¹ от потребителя:	ФИО:	Усов В.В.			
	Должность:	Начальник отдела ОПУ			
	Телефон:	222-31-30			
Адрес объекта:	Населенный пункт:	г. Челябинск			
	Улица:	Лобкова	Дом/стр:	2	Кв./пом.:

Комиссией в составе, определенном в соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 (далее – «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя») произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ), принадлежащих Потребителю.

Проверена документация: проект УУТЭ № 336-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 173 от «26» июня 2013г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «06» сентября 2024г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель Взлет ТСРВ-026М	1307626	Q= 29 036,53 Гкал H= 92 360,78 часов	Шкаф узла учета	044843	с 23.06.2021 до 22.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1305323	G= 924 210,73 т G= 9,87 т/ч	Подающий трубопровод	044841	с 24.06.2021 до 23.06.2025
Расходомер Взлет ЭР ЭРСВ-440ЛВ Ду-50	1305362	G= 922 102,67 т G= 9,87 т/ч	Обратный трубопровод	044868	с 24.06.2021 до 23.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15707	T= 67,7 °C	Подающий трубопровод	044869	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик температуры КТПТР-01	15707A	T= 57,2 °C	Обратный трубопровод	044870	с 29.06.2021 до 28.06.2025
Датчик давления СДВ-И-1,6	76462	P= 0,56 МПа	Подающий трубопровод	18231	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Датчик давления СДВ-И-1,6	86377	P= 0,22 МПа	Обратный трубопровод	18221	с 03.09.2024 до 02.09.2029
Расходомер		V = м ³			

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных измерений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.

2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Лобкова, д.2 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств измерения узла учета данного объекта.

- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода $G_{min} = 0,566$ м³/ч, $G_{max} = 84,90$ м³/ч.

Подписи членов комиссии:

Члены комиссии:	Должность, ФИО	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Начальник отдела ОПУ Усов В.В.	
Представители ООО «Уралэнергосбыт»	Инженер Дубровин В.В.	
	Инспектор 4-го района Грибанова Н.П.	

¹ УУТЭ – сокращение в акте – узел учета тепловой энергии.